

## **Conduits de désenfumage horizontaux - 1x Glasroc® F V500/35 - EI60 - joints décalés**

### Descriptif type

Les conduits horizontaux de désenfumage Glasroc® F V500 EI60 montage 2 (joints décalés) de Placoplatre® seront constitués de la manière suivante :

- Corps de conduit (4 faces) : panneaux Glasroc® F V500/35 collés avec la colle Glasroc® F V500, et soit vissés entre eux tous les 200 mm, soit agrafés tous les 100 mm.

Les panneaux Glasroc® F V500/35 de longueur 1,20 m maximum seront mis en œuvre avec un décalage des joints de 0,60 m. Les joints seront enduits d'un complément de colle afin d'assurer la parfaite étanchéité du conduit.

- Suspension tous les 1,20 m par tige filetée et rail de supportage selon section.

La mise en œuvre sera conforme au procès-verbal EFR-15-000198.