

Conduits de désenfumage horizontaux - 1x Glasroc® F V500/50 - EI120 - joints alignés

Descriptif type

Les conduits horizontaux de désenfumage Glasroc® F V500 EI120 montage 1 (joints alignés) de Placoplatre® seront constitués de la manière suivante :

- Corps de conduit (4 faces) : panneaux Glasroc® F V500/50 collés avec la colle Glasroc® F V500, et soit vissés entre eux tous les 200 mm, soit agrafés tous les 100 mm.
 - Suspension tous les 1,20 m par tige filetée de diamètre 8 mm et rail de supportage.
 - Les sections de longueur 1,20 m seront raccordées à l'aide des bandes Glasroc® F V500 d'épaisseur 12 mm collées avec la colle Glasroc® F V500, vissées tous les 200 mm ou agrafées tous les 100 mm sur les panneaux Glasroc® F V500/50 par l'intérieur ou l'extérieur du conduit
- La mise en œuvre sera conforme au procès-verbal 13-A-079.