

Enclouement

Descriptif type

La stabilité au feu R30 des structure acier verticale ou horizontale sera réalisée de la façon suivante : agrafes Clipfeu disposées conformément au procès-verbal RS 10-048, plaque(s) Placoflam® BA 13 vissée(s) à l'aide de vis TTPC 35, 45 ou 55 sur les agrafes Clipfeu. Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit + bande de la société Placoplatre. Seuls les angles de la dernière peau seront renforcés avec une bande armée ou une cornière d'angle Placoplatre.