

Plafond Placostil® sur fourrures Stil® F 530 sous charpente bois ou métallique - 1x Placoplatre® BA 18 - R30 - portée max 1,20m

Descriptif type

Les plafonds seront réalisés avec le système Placostil® de Placoplatre® et constitués de la façon suivante :

- Ossature :

- Cornières Stil® CR2 ou rails périphériques Stil® F 530 fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les 0,60 m.
- Fourrures Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à entraxe 0,60 m, fixées au support tous les 1,20 m par l'intermédiaire de suspentes Placostil®,

- Isolant : avec ou sans laine de verre IBR de la société ISOVER,

- Parement : une plaque Placoplatre® BA 18 fixée perpendiculairement à l'ossature à l'aide de vis TTPC 35 au pas de 300 mm.

Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit + bande PP de la société Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre®.