

## **Plafond Placostil® sur fourrures Stil® F 530 sous charpente bois ou métallique - 2x Placo® Phonique BA 13 - R30 - portée max 1,20m**

### Descriptif type

Les plafonds seront réalisés avec le système Placostil® de Placoplatre® et constitués de la façon suivante :

- Ossature :

- Cornières Stil® CR2 ou rails périphériques Stil® F 530 fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les 0,60 m.
- Fourrures Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à entraxe 0,60 m, fixées au support tous les 1,20 m par l'intermédiaire de suspentes Placostil®,

- Isolant : avec ou sans laine de verre IBR de la société ISOVER,

- Parement : deux plaques Placo® Phonique BA 13 fixées perpendiculairement à l'ossature à l'aide de vis TTPC 25 au pas de 600 mm (première peau) et de vis TTPC 35 au pas de 300 mm (seconde peau).

Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit + bande de la société Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre®.