

Plafond Placostil® sur ossature PRF Stil® F 530 **sous charpente bois ou métallique - 1x Lisaflam®** **BA 15 - R30 - portée max 1,20m**

Descriptif type

Les plafonds seront réalisés avec le système PRF Stil® F 530 de Placoplatre® et constitués de la façon suivante :

- Ossature :

- Cornières Stil® CR2 ou rails périphériques Stil® F 530 fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les 0,60 m.
- Fourrures PRF Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0,60 m d'entraxe, fixées au support tous les 1,20 m par l'intermédiaire de suspentes Placostil®
- Entretoises PRF Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, clipsées dans les encoches des fourrures PRF Stil® F 530

- Isolant : avec ou sans laine de verre IBR de la société ISOVER,

- Parement : une plaque Lisaflam® BA 15 fixée sur les cornières, fourrures et entretoises PRF Stil® F 530 au pas de 150 mm à l'aide de vis TTPC 25.

Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit + bande de la société Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41, au procès-verbal RS16-038 et aux recommandations de la société Placoplatre®.