

Encoffrement de structure métallique - 1x Placoflam® BA 13 - R30

Descriptif type

La stabilité au feu R30 des structures acier verticales ou horizontales sera réalisée de la façon suivante :

- agrafes Clipfeu® disposées conformément au procès-verbal RS 10-048,
- une plaque Placoflam® BA 13 fixée à l'aide de vis TTPC 25 sur les agrafes Clipfeu®.

Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit + bande de la société Placoplatre®. Les angles seront renforcés avec une bande armée ou une cornière d'angle Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®