

Protection de dalle béton - Lutèce® Feu 400 - REI120

Descriptif type

Le produit de protection Lutèce® Feu 400 sera projeté en plusieurs passes consécutives afin d'obtenir l'épaisseur minimale requise. Si le béton n'est pas propre ou s'il est peint, un treillis métallique de type Nergalto ou Stucanet sera fixé sur le plancher béton.

Le recouvrement des nappes de treillis sera de 5 cm dans le sens longitudinal et de 10 cm aux extrémités.

Les fixations seront du type décrit dans le procès-verbal n° 11-A-018, avec une densité de 7 unités / m².

L'enduit Lutèce® Feu 400 peut recevoir un spray colorant : produit classé M0 en réaction au feu. La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®