

## Système Glasroc® F V500

### Descriptif type

Les conduits de ventilation et/ou de désenfumage seront du type Glasroc® F V500 de Placoplatre® ou équivalent, et seront constitués de la manière suivante : • Corps de conduit en panneaux Glasroc® F V500/35 4 faces • Les panneaux seront collés avec la colle Glasroc® F V500, et soit vissés entre eux tous les 200 mm, soit agrafés tous les 100 mm. • Les sections de longueur 1,2 m maximum seront raccordées à l'aide des bandes Glasroc® F V500 de 12 mm d'épaisseur collées avec la colle Glasroc® F V500 puis vissées ou agrafées sur les panneaux Glasroc® F V500 soit par l'intérieur soit à l'extérieur du conduit • L'habillage de finition du conduit pourra être réalisé par une plaque de plâtre Placoplatre® d'épaisseur 12,5 mm minimum soit collée avec mortier adhésif MAP formule+, soit vissée directement sur le conduit, soit à l'aide d'une contre-cloison Placostil® avec plaque Placoplatre®. La mise en œuvre sera conforme aux prescriptions des procès-verbaux suivants : - 13-A-077 - Conduit de désenfumage Glasroc® F V500/35 - EI60 - 13-A-078 - Conduit de ventilation Glasroc® F V500/35 - EI60