



Seuls l'association exclusive des produits et accessoires Placoplatre® et le respect des règles de mise en œuvre sont la garantie de résultats conformes aux procès-verbaux de classement et rapports d'essais.
Le non respect de ces règles peut entraîner le refus de réception des ouvrages par le maître d'ouvrage, le bureau de contrôle ou la commission de sécurité, et la responsabilité de l'entreprise.



Division Enveloppe du Bâtiment
LABORATOIRE ACOUSTIQUE
Domaine de Saint Paul – 102, Route de Limours
78471 SAINT RÉMY-LÈS-CHEVREUSE CEDEX
☎ 01.30.85.21.50
📠 01.30.85.24.72

RAPPORT D'ESSAI

N° BEB2.9.6022-1
du 5 août 2009

DÉTERMINATION DE L'INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

Cloison à ossature métallique

À la demande de : **PLACOPLATRE**
34 Avenue Franklin Roosevelt
92283 Suresnes cedex

Pour le compte de : **PLACOPLATRE**
34 Avenue Franklin Roosevelt
92283 Suresnes cedex

Établi par : **Dimitri Maine**

Revu par : **Amandine Maillet**

Nombre de pages : 7 pages dont 2 pages d'annexes

Ce rapport d'essai atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produit au sens de l'article L115-27 du Code de la Consommation et de la loi du 3 juin 1994.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses.

GINGER CEBTP SAS au capital de 2 597 660 €

SIÈGE SOCIAL : ZAC LA CLEF SAINT PIERRE – 12, AVENUE GAY LUSSAC – 78 990 ÉLANCOURT

RCS Versailles B 412 442 519 – SIREN 412 442 519 – Code APE 742 C – N° TVA : FR 31 142 442 519

Tél : 01 30 85 24 00 - Email : info@cebt.fr - Site internet : www.cebt-solen.com

Qualifié OPQIBI sous le n° 81 05 0433 – Organisme certificateur déclaré auprès du Ministère chargé de l'industrie

1 – PRÉAMBULE

1.1 – Généralités

Le présent rapport a pour objet la caractérisation de l'indice d'affaiblissement acoustique d'une cloison à ossature métallique, conformément à la norme **NF EN ISO 140-3** « Mesurage en laboratoire de l'affaiblissement des bruits aériens par les éléments de construction » d'août 1995, et à la norme **NF EN ISO 717-1** « Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction – Partie 1 : Isolement aux bruits aériens » d'août 1997.

1.2 – Spécificités du protocole

L'élément testé est monté dans l'ouverture pratiquée entre la salle d'émission et la salle de réception de la cellule d'essai n°3 (voir annexe 1).

Le protocole de mesure retenu utilise une unique source omnidirectionnelle. Deux positions de source sont considérées au sein de la salle d'émission.

Le niveau de pression acoustique est mesuré simultanément en salle d'émission et en salle de réception au moyen de microphones fixés chacun sur un bras rotatif incliné à 30°; la période de rotation est égale à 32 s.

Les références du matériel utilisé figurent en annexe 2.

2 – RÉCAPITULATIF

Le tableau suivant résume l'ensemble des caractéristiques de l'élément testé.

Élément testé : Cloison Placostil® 98/48 – Parements Placo® Duo'Tech 25 – Montants Stil® MSP 48-50			
Date de livraison	6 avril 2009	Date du montage	8 avril 2009
N° de réception	93993	Effectué par	Placoplatre
Date de l'essai	9 avril 2009	Date de réception du descriptif	3 juillet 2009
DESCRIPTIF TECHNIQUE	Fabricant	Placoplatre	
	Type de cloison	A ossature	
	Épaisseur de la cloison (mm)	98	
	Largeur du module (mm)	900	
	Hauteur (mm)	2600	
	Parements	Plaques de plâtre type Placo® Duo'Tech 25 composées de 2 plaques de plâtre spécifiques de 12,5 mm d'épaisseur assemblées entre elles en usine. N° de lot des plaques : 01/04/09, 9:23	
	Masse surfacique des parements (kg/m²)	20,8 (pesée sur plaque entière)	
	Remplissage	Laine de verre PAR 45 de 45 mm (ISOVER)	
	Montants	Stil® MSP48-50	
	Rails	Stil® R48 (haut et bas)	
	Étanchéité	Enduit à prise rapide + bande à joint et mastic acrylique	
OBSERVATIONS			
<p>Les montants Stil® MSP48-50 sont disposés dans les rails Stil® R48 au pas de 900 mm. Les plaques de plâtre Placo® Duo'Tech 25 sont fixées sur les montants et les rails avec des vis TTPC 35 au pas de 300. Le traitement des joints entre plaques et en cueillie (de largeur 5 environ en parti haute et latéralement) est réalisé par un système d'enduit à prise rapide et bande à joint. En partie basse, le joint d'environ 10 est rempli par du mastic acrylique.</p> <p>Les schémas détaillés de la cloison figurent à la suite du résultat d'essai.</p>			

3 – RÉSULTATS

Fabricant : Placoplatre

Élément testé : Cloison Placostil® 98/48 – Parements Placo® Duo'Tech 25 – Montants

Stil® MSP 48-50


Surface de l'élément : 10 m²

Température : 19,9 °C

Hygrométrie : 67,1 %

Fréquence (Hz)	R (dB)
100	32.2
125	36.7
160	41.6
200	R' 47.6
250	R' 51.3
315	R' 55.8
400	R' 60.5
500	R' 62.8
630	R' 65.5
800	R' 67.1
1000	R' 66.1
1250	R' 69.3
1600	R' 67.6
2000	R' 64.5
2500	R' 64.7
3150	R' 68.9
4000	R' 71.1
5000	R' 73.5

R'max (dB)
59.9
62.2
58.8
64.4
68.2
71.0
69.4
64.2
70.7
73.6
74.1
77.5
73.2
72.2
72.8





----- Courbe type de calcul du Rw


Indices suivant NF S31.051
 R (rose) = 58 dB(A)
 R (route) = 51 dB(A)

Indice d'Affaiblissement Acoustique Pondéré
 évalué selon NF EN ISO 717-1 : 1997
Rw (C ; Ctr) = 60 (-3 ; -10) dB

Plans et coupes de l'élément testé



- 1 - REMPLISSAGE AVEC ENDUIT
- 2 - TRAITEMENT CUEILLIE AVEC ENDUIT + BANDE
- 3 - RAIL STIL® R48
- 4 - PLAQUE DE PLATRE PLACO® DUOTECH 25
- 5 - LAINE DE VERRE PAR 15 MM
- 6 - REMPLISSAGE AVEC MASTIC ACRYLIQUE
- 7 - VIS TTPC 35
- 8 - MONTANT I STIL® MSP48-50
- 9 - TRAITEMENT BA AVEC ENDUIT + BANDE



CLOISON PLACOSTIL® 98/48
 PAREMENTS PLACO® DUOTECH 25
 + MONTANTS STIL® MSP48-50

Placoplatre
 34, Avenue Franklin Roosevelt
 92282 Suresnes Cedex
 Tél. : 01 46 25 45 25
 Fax : 01 41 33 03 09
 S.A. au capital de 10 000 000 €
 R.C.S. Nanterre B 729 800 706




www.placo.fr

SH / 20.04.2009

ANNEXE 1

Plan de la cellule d'essai n°3



ANNEXE 2**Référence de l'appareillage**

Cellule	Désignation	Fabricant	Type	Numéro de série
Emission	Microphone	Brüel & Kjaer	4942	2.330.188
	Préamplificateur associé	Brüel & Kjaer	2671	2.264.710
	Bras rotatif	Brüel & Kjaer	3923	612168
	Amplificateur	RMX	RMX1450	040425262
	Source omnidirectionnelle	Brüel & Kjaer	Sphérique 90	
Réception	Microphone	Brüel & Kjaer	4942	2.564.893
	Préamplificateur associé	Brüel & Kjaer	2671	2.561.463
	Bras rotatif	Brüel & Kjaer	3923	580246
	Amplificateur	RA	RA300	
	Enceinte	DAS	DAS	0134240 et 0134241
Contrôle	Sonde thermomètre/hygromètre	Hygro Clip	Hygro Clip	22418191
	Calibreur	Brüel & Kjaer	4231	2394206
Acquisition	Système d'acquisition	Brüel & Kjaer	Pulse	2310997
	Module interface	Brüel & Kjaer	7533	
	Ordinateur	DELL	D620	

Fait à Saint Rémy-Lès-Chevreuse, le 5 août 2009

Dimitri MAINE


Technicien en Acoustique



Revu par

Amandine MAILLET

Chef du service Acoustique


- Fin du rapport -

Page 7 sur 7